

Znak sprawy: RZ.271.2.2011

Tomaszów Maz. 07.04.2011 r.

Wszyscy zainteresowani

Wyjaśnienie nr 1

Dot. postępowania przetargowego na: „Rozbudowę Domu Ludowego na potrzeby kulturalno – społeczne w Komorowie, gm. Tomaszów Maz.”

W odpowiedzi na pytania wykonawców na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 roku Nr 113 poz. 759 ze zm.) zamawiający przedstawia następujące pytania i wyjaśnienia:

Pytania:

1. Jaki kolor płytek posadzkowych należy przyjąć w robotach zewnętrznych (Rozdział 3 poz 51 i 52)
2. Jaki kolor płytek klinkierowych należy przyjąć w robotach zewnętrznych (Rozdział 8 poz 106)
3. Jaki kolor płytek ściennych i posadzkowych przyjąć w robotach wewnętrznych (Rozdział 4 poz 60, 61 oraz Rozdział 7 poz 91, 92)
4. Jakie luksfery wycenić – dotyczy koloru i faktury (Rozdział 6 poz 88)
5. Jaki kolor stolarki PCV przyjąć (Rozdział 6 poz 82 i 83)
6. Jaki kolor przyjąć dla drzwi wewnętrznych i p-poz (Rozdział 6 poz. 84, 85, 86,87)
7. Jaki kolor tynku zewnętrznego oraz farby silikatowej przyjąć (Rozdział 8 poz. 100, 104)
8. Czy obróbki blacharskie oraz blachodachówka ma być matowa czy z połyskiem (Rozdział 9 i 10 poz. 120,121, 122, 131, 132, 133, 135)
9. Jaki przyjąć kolor podbitki z paneli (Rozdział 9 i 10 poz 123, 134)
10. Jaki kolor przyjąć dla parapetów wewnętrznych (Rozdział 7 poz 97)
11. Jaki kolor przyjąć dla kostki brukowej (Rozdział 11 poz 141)
12. Brak jest szczegółowych rysunków schodów wewnętrznych co stanowi przeszkodę przy ich wycenie. Proszę o podanie z jakich materiałów je wycenić. (Rozdział 7 poz 96)
13. W przedmiarze nie ujęto barierki przy podejździe dla osób niepełnosprawnych. Według projektu jest ona ze stali nierdzewnej. Czy zabezpiecza ją Inwestor czy ma być wyceniona przez Wykonawcę.
14. Rynny i rury spustowe w przedmiarze są przyjęte z blachy ocynkowanej. Wycenić oc czy przyjąć PCV lub z blachy powlekanej. Jeśli tak to w jakim kolorze. (Rozdział 9 i 10 poz 124,125,136).

Odpowiedzi:

Na pytanie nr 1, 2, 3

Kolorystyka zostanie uzgodniona na etapie wykonawstwa z Zamawiającym. Podanie wzoru i koloru płytek wiąże się ze wskazaniem nazwy wyrobu i producenta co jest niezgodne z ustawą Prawo zamówień publicznych .

Na pytanie nr 4

Należy przyjąć do wyceny luksfery kolorowe barwione w masie, faktura fala.

Na pytanie nr 5

Stolarka PCV koloru brązowego – obustronnie

Na pytanie nr 6

Kolor drzwi zewnętrznych brązowy – obustronnie, kolor drzwi p.poz. ustalony przez producenta.

Na pytanie nr 7

Tynk zewnętrzny i kolor farby silikatowej – pastelowe jasne

Na pytanie nr 8

Obróbki blacharskie i blacho dachówka koloru brązowego półmat.

Na pytanie nr 9

Podbitka z paneli koloru brązowego.

Na pytanie nr 10

Parapety wewnętrzne koloru jasny marmur.

Na pytanie nr 11

Kostka brukowa typu Nostalit melanż – kolorowa.

Na pytanie nr 12

Schody wewnętrzne drewniane z obustronną barierką. Schody z dwiema belkami policzkowymi, stopniami osadzonymi w belkach policzkowych. Grubość podnóżka 5 cm. Drewno zabezpieczone środkami grzybobójczymi i ogniochronnymi.

Na pytanie nr 13


Należy przyjąć w ogólnej kwocie ryczałtowej kosztorysu (zgodnie z SIWZ cz. XII pkt. 7) wykonanie barierki zewnętrznej o dł. 6,5 m ze stali nierdzewnej. Szczegół barierki zgodnie z rys. zamieszczonymi w dokumentacji.

Na pytanie nr 14

Należy wycenić rury spustowe i rynny z PCV koloru brązowego.

Pozostałe warunki SIWZ pozostają bez zmian.

Proszę o ujęcie powyższych zmian w ofercie.

WÓJT GMINY

Franciszek Szmitiel
.....

a/a