

Wszyscy Oferenci

Nasz znak: GZK,7038-09/09/11

Data: 2011-07-26.

WYJAŚNIENIE nr 3

Dotyczy: treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu na rozbudowę stacji wodociągowej w Wiadernie.

W związku z zapytaniem jednego z potencjalnych oferentów odnośnie treści siwz uprzejmie wyjaśniam:

Pytanie: W wyjaśnieniu treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego w przetargu na rozbudowę stacji wodociągowej w Wiadernie, Zamawiający w odpowiedzi 5 informuje, że nie przewiduje się instalowania systemu wizualizacji z komputerem.

Proszę o potwierdzenie, że informacja ta dotyczy jedynie osobnego stanowiska operatorskiego wyposażonego w komputer, nie dotyczy natomiast zastosowanej w projekcie branży technologicznej pkt. 3.5.13. Rozdzielni Technologicznej, dla której przewidziano mikroprocesorowy sterownik swobodnie programowalny wraz z oprogramowaniem i wizualizację procesu uzdatniania wody w postaci panelu operatorskiego 5,4" na elewacji tejże rozdzielni. Ponadto proszę o potwierdzenie, że przedmiotowy sterownik z oprogramowaniem oraz wizualizację /panel kolorowy/ należy wycenić w ofercie zgodnie z przedmiarem pkt. 81 d. 3.2. jak to przewidziano w dokumentacji projektowej.

Odpowiedź.

Zamawiający potwierdza, że do wyceny nie należy przyjmować systemu wizualizacji z odrębnym komputerem. Oferent powinien wycenić i ująć w swojej ofercie rozdzielnię technologiczną wg opisu instalacyjno – technologicznego pkt. 3.5.13. oraz przedmiaru branży technologicznej, dział 3.2. poz. 81.

KIEROWNIK

mgr Edmund Król