

Tomaszów Maz. dnia 22.02.2013 r.

**Wszyscy Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest „Budowa dwóch boisk (wielofunkcyjnego boiska do piłki ręcznej, koszykówki i piłki siatkowej i boiska do tenisa ziemnego) oraz bieżni ze skocznią w dal przy Zespole Szkół w Wiadernie, gmina Tomaszów Mazowiecki”.

**WYJAŚNIENIE Nr 2
TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Znak sprawy RZ.271.4.2013**

W związku z pytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, złożonymi przez wykonawcę, działając w imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 29.1.2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), wyjaśniam co następuje:

Pytanie nr 1

Zamawiający w opisie podaje wykonanie ogrodzenia na podmurówce betonowej wokół boiska wielofunkcyjnego oraz boiska do tenisa. Proszę o doprecyzowanie czy dotyczy to całej długości ogrodzenia czy fundament dotyczy tylko słupków stalowych.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Fundamenty ogrodzenia boiska zaprojektowano pod słupkami ogrodzeniowym. Wokół boisk zaprojektowana jest opaska z kostki betonowej wibroprasowanej, ograniczona obrzeżem betonowym.

Pytanie nr 2

Proszę o doprecyzowanie frakcji tłucznia zastosowanego do budowy zbiornika odparowalnego.

Odpowiedź na pytanie nr 2:

W zbiorniku odparnym należy wykonać podbudowę z tłucznia o frakcji 0 – 63 mm.

WÓJTA GMINY
Franciszek Szamigiel

a/a K.Sz.