

Tomaszów Mazowiecki dnia 18.04.2016 r.

Znak: GZK.271.1.2016

**Wszyscy Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest „**Wykonanie podłączeń do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej, budynków znajdujących się w granicach administracyjnych gminy Tomaszów Mazowiecki III etap**”

**WYŚNIENIE Nr 1
TREŚĆ SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Znak sprawy: GZK.271.1.2016**

W związku z pytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, złożonymi przez wykonawcę, działając w imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.), wyjaśniamy co następuje:

- 1) Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie zamiennika z rur kamionkowych na rury pvc o takich samych parametrach technicznych ?

Odpowiedź :

Nie. Zgodnie z warunkami technicznymi na wykonanie włączenia do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, wydanymi przez Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Maz. (gestor sieci) połączenie wyprowadzonego odgałęzienia z studnią rewizyjną należy wykonać z materiału identycznego z tym, który został zastosowany przy budowie odgałęzienia.

KIEROWNIK

mgr Edmund Król