

Tomaszów Maz. 21.10.2016r.

Znak: RZ.271.15.2016

**Wszyscy Wykonawcy  
biorący udział w postępowaniu**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **„Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym poprzez termomodernizację czterech budynków użyteczności publicznej”**

**WYJAŚNIENIE Nr 2  
TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
Znak sprawy RZ.271.15.2016**

W związku z pytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, złożonymi przez Wykonawców, działając w imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 29.1.2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), wyjaśniam co następuje:

**Pytanie nr 1:**

Zamawiający w projekcie instalacji sanitarnych podaje cyt. „parametr czynnika grzewczego w instalacji ogrzewania grzejnikowego przyjęto 70/55 ° C. Natomiast producent pompy ciepła Stiebel Eltron WPL 25 AC, którą proponuje zamawiający podaje cyt" Maksymalna temperatura zasilania czynnika grzewczego +65°C (dla P-4°C) i +60°C (dla P-15°C)"

Jaki parametr czynnika grzewczego należy przyjąć do wyceny instalacji centralnego ogrzewania?

**Odpowiedź na pytanie nr 1:**

Należy przyjąć temperaturę obliczeniową 45/35 st. C

Projektant omyłkowo wskazał w projekcie niewłaściwe wartości temperatury obliczeniowej.

**WÓJT GMINY**  
*Franciszek Szamigiel*