

GMINA TOMASZÓW MAZOWIECKI

97-200 Tomaszów Maz.
ul. Prezydenta I. Mościckiego 4
tel. 44 724 64 09; fax 44 723 50 33
REGON 590648333 NIP 773-22-82-071

Tomaszów Mazowiecki 02.03.2018r.

Znak: RZ.271.7.2018

Wszyscy Zainteresowani

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „**Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej w aglomeracji Tomaszów Mazowiecki, obejmującej wsie Smardzewice, Wąwał, Komorów, Zaborów II, Twarda, Tresta, Swolszewice Małe i Wiaderno, Gmina Tomaszów Mazowiecki.**”

WYJAŚNIENIE Nr 2 TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy RZ.271.7.2018

Działając w imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 38 ust. 1a ustawy z 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.), udzielam dodatkowych wyjaśnień do wyjaśnienia nr 1:

1. W związku z korektą zakresu rzeczowego zamówienia, dokonano w wyjaśnieniu nr 1, wprowadza się odpowiednio zmiany w SIWZ i w projekcie umowy. Poprawiony tekst jednolity SIWZ i projekt umowy w załączeniu.

2. Uszczegóławia się wymagania dotyczące rodzaju włączów kanałowych.

„Włazy kanałowe o prześwicie średnicy 600mm, zapobiegające zanieczyszczeniu studzienki, bez wypełnienia betonowego, korpus i pokrywa klasy D400, z żeliwa sferoidalnego GS ISO 1083/EN 1563, zewnętrzna warstwa ochronna przeciwpoślizgowa – epoxy-poliester, czarny RAL – 9004 (zgodne z PN-EN 124:2000 – Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego.

Zasady konstrukcji włącz na zawiasie, łatwość otwierania za pomocą odpowiednich narzędzi, maksymalne otwarcie do 120 stopni, blokada pokrywy w położeniu 90 stopni, zamknięcie na zatrzaski, amortyzacyjna wkładka przeciwwstrząsowa eliminująca hałas”.

WOJTY GMINY
Franciszek Sztygiel

a/a P.B.