

GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY
97-200 Tomaszów Maz.
ul. Prez. I. Mościckiego 31/33
tel. 044 724 70 83
NIP 773-22-71-156 REGON 592201375

Wszyscy Oferenci

Nasz znak: GZK-7038-03/07/08

Data: 2008-09-17.

WYJAŚNIENIE


Dotyczy treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Twarda ul. Szkolna Gm. Tomaszów Maz. długości 873,5 m.

W związku z zapytaniem jednego z potencjalnych oferentów odnośnie treści siwz uprzejmie wyjaśniam:

Pytanie: czy do budowy przedmiotowej sieci wodociągowej można zastosować rury PCV?

Odpowiedź: po konsultacji z projektantem sieci informujemy, że dopuszczamy możliwość wykonania w/w sieci wodociągowej z rur PCV o średnicy 110 x 5,3 mm minimum, PN 10 przystosowanych do połączeń kielichowych na uszczelki. Wykonawca oferujący wykonanie sieci z rur PCV winien odpowiednio zmodyfikować wymagany – dział 6, pkt. 3, str. 5 siwz – kosztorys ofertowy.

Pozostałe warunki siwz pozostają bez zmian.


mgr Edmund Król