

GMINA TOMASZÓW MAZOWIECKI

97-200 Tomaszów Maz.
ul. Prezydenta I. Mościckiego 4
☎ 0447246409; fax 0447235033
REGON 590048333
NIP: 773-22-62-071
Znak: RI.341-9/09

Data: 23.04.2009 r.

Wszyscy zainteresowani

*dot. przetargu na wykonanie robót remontowo- budowlanych w Szkole Podstawowej
Smardzewice, gm. Tomaszów Maz. - prawe skrzydło.*

WYJAŚNIENIE nr 1

W odpowiedzi na zapytanie dot. treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Pytanie:

Z uwagi na słabą czytelność rozwinięcia schematu centralnego ogrzewania, proszę o podania ilości i mocy poszczególnych grzejników.

Wyjaśnienie:

Szczegółowy wykaz grzejników instalacji C.O.

PARTER:

<i>- VK022-600 (0,8 m), moc 1053 W</i>	<i>szt. 1</i>
<i>- VK022-600 (0,9 m), moc 1185 W</i>	<i>szt. 5</i>
<i>- VK022-600 (1,0 m), moc 1316 W</i>	<i>szt. 2</i>
<i>- VK033-600 (0,8 m), moc 1499 W</i>	<i>szt. 1</i>
<i>- VK033-600 (1,0 m), moc 1874 W</i>	<i>szt. 5</i>
<i>- VK033-600 (1,2 m), moc 2249 W</i>	<i>szt. 5</i>
<i>- VK033-600 (1,4 m), moc 2624 W</i>	<i>szt. 3</i>

Suma: 22 szt

PIĘTRO:

<i>- VK033-600 (1,0 m), moc 1874 W</i>	<i>szt. 3</i>
<i>- VK033-600 (1,4 m), moc 2624 W</i>	<i>szt. 3</i>
<i>- VK033-600 (1,6m), moc 2999 W</i>	<i>szt. 9</i>
<i>- VK033-600 (1,8 m), moc 3373 W</i>	<i>szt. 1</i>
<i>- VK033-600 (2,3 m), moc 4310 W</i>	<i>szt. 2</i>

Suma: 18 szt

Łączna ilość grzejników wynosi: 40 szt.

Wyjaśnienie stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

a/a

WOJTY
Okrus
Ignacy Niedziarkowski