

GMINA TOMASZÓW MAZOWIECKI

97-200 Tomaszów Maz.
ul. Prezydenta I. Mościckiego 4
☎ 0447246409, fax 0447235033
REGON 590648333
NIP 773-22-82-071
Znak: RI.341-9/09

Data: 04.05.2009 r.

Wszyscy zainteresowani

*dot. przetargu na wykonanie robót remontowo- budowlanych w Szkole Podstawowej
Smardzewice, gm. Tomaszów Maz. - prawe skrzydło.*

WYJAŚNIENIE nr 2

W odpowiedzi na zapytanie dot. treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Pytanie:

Z uwagi na brak opisu tablicy rozdzielczej w książce przedmiarów robót (załącznik nr 12 do siwz) poz. 22 Opis: Materiały do wyposażenia tablicy 48 obwodów, ilość 1 kpl. Proszę o opis zabezpieczeń obwodów?

Wyjaśnienie:

Wykaz materiałów do tablicy rozdzielczej:

- | | |
|--|-----------------|
| <i>1. tablica UK 540 E</i> | <i>szt. 1</i> |
| <i>2. zamek Zb 111</i> | <i>szt. 1</i> |
| <i>3. listwa przyłączowa ZK 502</i> | <i>szt. 4</i> |
| <i>4. wyłącznik S-303-80 A</i> | <i>szt. 1</i> |
| <i>5. wyłącznik S-303 B-40 A</i> | <i>szt. 2</i> |
| <i>6. wyłącznik S-303 B-50 A</i> | <i>szt. 2</i> |
| <i>7. wyłącznik S-301 B- 6 A</i> | <i>szt. 3</i> |
| <i>8. wyłącznik S-301 B-10 A</i> | <i>szt. 4</i> |
| <i>9. wyłącznik S-301 B- 16A</i> | <i>szt. 14</i> |
| <i>10. wyłącznik S-301 B-20 A</i> | <i>szt. 4</i> |
| <i>11. wyłącznik S – 301 B- 25 A</i> | <i>szt. 4</i> |
| <i>12. szyna 3- fazowa, 12 modułów</i> | <i>szt. 6</i> |
| <i>13. wyłącznik S-303 B -20A</i> | <i>szt. 2</i> |
| <i>14. prefabrykacja</i> | <i>kpl. 0,4</i> |

Wyjaśnienie stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

a/a

Z-CA WÓJTA

mgr Inż. Franciszek Szynigiel