

GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY
97-200 Tomaszów Maz.
ul. Prez. I. Mościckiego 31/33
tel. 044 724 70 83
NIP 773-22-71-156 REGON 592201375

Wszyscy Oferenci

Nasz znak: GZK-7038-30/07/08

Data: 2009-07-14.

WYJAŚNIENIE


Dotyczy: treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu na budowę awaryjnego otworu studziennego w Wąwale, zgodnie z projektem prac geologicznych.

W związku z zapytaniem jednego z potencjalnych oferentów odnośnie treści siwz uprzejmie wyjaśniam:

Pytanie: czy można wykonać studnię metodą obrotową na płuczkę polimerową samozanikającą?

Odpowiedź: po konsultacji z projektantem – autorem projektu prac geologicznych dla budowy awaryjnego otworu studziennego w Wąwale – informujemy, że z uwagi na warunki geologiczne oraz możliwe przy zastosowaniu przedmiotowej metody wiercenia trudności z usunięciem flory bakteryjnej z otworu studziennego, roboty wiertnicze wykonywać należy zgodnie z projektem prac geologicznych.

Pozostałe warunki siwz pozostają bez zmian.

KIEROWNIK

mgr Edmund Król