

GMINA TOMASZÓW MAZOWIECKI

97-200 Tomaszów Maz.
ul. Prezydenta I. Mościckiego 4
☎ 0447246409; fax 0447235033
REGON 590648333
NIP 773-22-82-071

Znak: RI.341-13/09

Data: 26.08.2009 r.

WSZYSCY ZAINTERESOWANI

dot. przetargu na wykonanie „Modernizacji budynku świetlicy wiejskiej wraz z budową boisk sportowych i terenów rekreacyjnych we wsi Łazisko, gm. Tomaszów Maz.”

WYJAŚNIENIE nr 1

W odpowiedzi na zapytanie od jednego z oferentów dot. treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Pytanie 1:

W dokumentacji projektowej dostępnej na stronie internetowej Zamawiającego brak jest opisów schematów skrzynek i rozdzielni TWG, TO1, TO2, TO3 (kosztorys poz. 156). Prosimy o uzupełnienie dokumentacji.

Odpowiedź:

Niżej opisane zostały przedmiotowe tablice rozdzielni energetycznych i dotyczą one poz. 156 i 157 z książki przedmiarów (zał. Nr 6 do siwz)

Rozdzielnia TWG

- zestaw regul. do wsp. TH 35 EKINOXE TX - szt. 1
- osłona 5 mod. - szt. 2
- rozł. VISTOP 63 A 3P - szt. 1
- wył. DPX-E 125 3P 63A - szt. 1
- wyzw. wzrost. DPH 230 V - szt. 1
- wspornik dystansowy - szt. 1
- ochronnik przeciwprzep. B+C 4P - szt. 1
- wył. S 303 B 32 3P 32 A 6kA - szt. 4
- rozd. naści. EKINOXE TX 2x18 - szt. 1

Rozdzielnia TO1

- rozd. naści. EKINOXE 3x12 - szt. 1
- drzwi. EKINOXE 3x12 - szt. 1
- rozł. izol. FR 304 32A 2 mod. - szt. 1
- lampka sygnał. czerwona L301 - szt. 3
- wył. różnic. P304 25A 30mA AC - szt. 3
- wył. S 301 B 10 1P 10 A 6 kA - szt. 4
- wył. S 301 B 16 1P 16 A 6 kA - szt. 8

Rozdzielnia TO2

- rozd. naści. EKINOXE 3x12 - szt. 1
- drzwi. EKINOXE 3x12 - szt. 1
- osłonka 5 mod. - szt. 1
- rozł. izol. FR 304 32A 2 mod. - szt. 1
- wył. różnic. P304 25A 30mA AC - szt. 3
- wył. S 301 B 10 1P 10 A 6 kA - szt. 3
- wył. S 301 B 16 1P 16 A 6 kA - szt. 5

Rozdzielnia TO3

- rozd. naści. EKINOXE 3x12	- szt. 1
- drzwi. EKINOXE 3x12	- szt. 1
- osłonka 5 mod.	- szt. 2
- rozł. izol. FR 304 32A 2 mod.	- szt. 1
- wyl. różnic. P304 25A 30mA AC	- szt. 3
- wyl. S 301 B 10 1P 10 A 6 kA	- szt. 2
- wyl. S 301 B 16 1P 16 A 6 kA	- szt. 3
- wyl. S 303 B 16 3P 16 A 6 kA	- szt. 2

Pytanie 2:

W załączniku nr 9 do SIWZ w opisie ogrodzenia boiska jest mowa o ogrodzeniu wysokości 4,0 natomiast w przedmiarze robót poz. 187 wysokość ogrodzenia ma wynosić 1,5m.

Odpowiedź:

Pozycja 187 dotyczy ogrodzenia terenu świetlicy wys. 1,5 m a nie boisk, do których zostało ogrodzenie opisane w poz. 201-203. Dokumentacja stanowiąca załącznik nr 9 do siwz opisuje dokładnie ogrodzenie boisk o sztucznej nawierzchni.

Zmiana w książce przedmiarów poz. 168 opis: Wpusty wykonane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyjnych na wyłącznik, przełącznik świecznikowy ilość szt. 6 zastępuje się ilością 60 szt.

Wyjaśnienie stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

a/a S.B.

WOJCI

Ignacy Niedziałkowski