

Tomaszów Maz. 07.07.2010 r.

## Wszyscy zainteresowani

### Wyjaśnienie nr 1

*Dot. postępowania przetargowego na „Rozbudowę wraz z nadbudową Domu Ludowego o kubaturze 1364,17 m<sup>3</sup> w miejscowości Cieblowice Duże, gm. Tomaszów Maz.”*

W odpowiedzi na pytania wykonawców na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 roku Nr 223 poz. 1655 ze zm.) zamawiający przedstawia następujące wyjaśnienia:

Pytanie 1.

Dotyczy pozycji nr 91 przedmiaru robót budowlanych, przedstawiona ilość ołączenia połąci dachowej - 26,00 m<sup>2</sup>. Czy nie powinno być 260,00 m<sup>2</sup> ?

Odpowiedź:

**- poz. 91- w przedmiarze powinno być 260,00 m<sup>2</sup>**

Pytanie 2.

Dotyczy pozycji nr 75 przedmiaru robót budowlanych "Docieplenie ścian pełnych i z otworami z przyklejeniem styropianu i 1 warstwy siatki - pow. z fakturą grysową - jakiej części elewacji dotyczy pozycja? Jaki rodzaj i grubość styropianu?

Odpowiedź:

**- poz. 75 –należy przyjąć płyty styropianowe gr. 12mm , ( styropian samogasnący M20) i dotyczy istniejącej części budynku**

Pytanie 3.

Dotyczy pozycji nr 62 i 63 przedmiaru robót budowlanych - opis pozycji mówi o skrzydłach drzwiowych. Co z ościeżnicami? W zestawieniu materiałów brak takiej pozycji.

Odpowiedź:

**- w poz. 61 i 63 należy uwzględnić skrzydła drzwiowe wraz z ościeżnicami i montażem**

Pytanie 4.

Brak pozycji dotyczącej rusztowań. Czy i jak rozliczyć rusztowania oraz czas pracy rusztowań?

Odpowiedź:

**- pracę rusztowań należy wkalkulować w cenę robót wymagających ich użycia**

**Jednocześnie informuję, iż w poz. 29 „Izolacje przeciwwilgociowe.....” przedmiaru na roboty budowlane brak jest zsumowanie jednostek obmiarowych, które wynoszą 43,18 m<sup>2</sup>**


Powyższe zmiany należy uwzględnić w sporządzanym kosztorysie ofertowym.

Termin składania ofert pozostaje bez zmian.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

1 egz. a/a

Z-ca WÓJTA  
  
mgr inż. Franciszek Szmigiel  
Z-ca Wójta