

Tomaszów Maz. 25.11.2010 r.

## Wszyscy zainteresowani

### Wyjaśnienie nr 5

*Dot. postępowania przetargowego na: „Budowę publicznego ośrodka zdrowia o kubaturze 2548,97 m<sup>3</sup> wraz z instalacjami i urządzeniami budowlanymi w miejscowości Smardzewice ul. Główna, gm. Tomaszów Maz.”*

W odpowiedzi na pytania wykonawców na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 roku Nr 113 poz. 759 ze zm.) zamawiający przedstawia następujące pytania i wyjaśnienia:

**Pytanie:**

W dokumentacji technicznej instalacji elektrycznej nie określone są typy opraw i moce opraw zastosowanych do oświetlenia wewnątrz pomieszczeń. Proszę o uzupełnienie dokumentacji:

**Odpowiedź:**

1. Gabinet, recepcja, poczekalnia, pokoje- SRE 236, SRE Aw 236
2. Komunikacja SD 236, SD Aw 236
3. Oświetlenie zewnętrzne żarowe – PF – 75 WH
4. Oświetlenie wewnętrzne żarowe – HP 018 60W

- 1 egz. a/a

WOJ.T  
  
Ignacy Niedziałkowski